

## 10 Сведения о приемке

Счетчик воды \_\_\_\_\_ заводской № \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям ДКСТ.407221.001ТУ и признан годным к эксплуатации.



Радиационный контроль пройден.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию « \_\_\_\_\_ » 202\_\_ г.

Ответственное лицо за ввод в эксплуатацию \_\_\_\_\_

## 11 Сведения о поверке

Счетчик на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

М.П. \_\_\_\_\_

Поверитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Поверка выполнена \_\_\_\_\_

## 12 Сведения о периодической поверке

| Дата поверки | Результаты поверки | МПИ | Знак поверки | Подпись и Ф.И.О. поверителя |
|--------------|--------------------|-----|--------------|-----------------------------|
|              |                    |     |              |                             |
|              |                    |     |              |                             |
|              |                    |     |              |                             |
|              |                    |     |              |                             |

## 13 Габаритные и присоединительные размеры

Схематическое изображение счетчика показано на рис. 1, габаритные и присоединительные размеры приведены в таблице 8.




Таблица 8 – габаритные и присоединительные размеры счетчиков

| Условное обозначение                      |       | L*,<br>мм | L <sub>1</sub> ,<br>мм | H,<br>мм | H <sub>1</sub> ,<br>мм | B,<br>мм | D <sub>1</sub> ,<br>дюйм      | D,<br>дюйм                    | Масса, кг,<br>не более |
|-------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Декаст<br>ОСВХ, ОСВУ                      | Ду 15 | 163       | 110                    | 86       | -                      | 67       | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 0,5                    |
|                                           | Ду 20 | 230       | 130                    | 86       | -                      | 67       | G1                            | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 0,7                    |
|                                           | Ду 25 | 260       | 160                    | 100      | 165                    | 83       | G 1 ¼                         | G 1                           | 1,0                    |
|                                           | Ду 32 | 300       | 160                    | 100      | 165                    | 83       | G 1 ½                         | G 1 ¼                         | 2,0                    |
|                                           | Ду 40 | 300       | 200                    | 118      | 180                    | 100      | G 2                           | G 1 ½                         | 2,5                    |
| Декаст<br>ОСВХ «НЕПТУН»,<br>ОСВУ «НЕПТУН» | Ду 15 | 190       | 110                    | 86       | 172                    | 83       | G ¾                           | G ½                           | 0,5                    |
|                                           | Ду 20 | 230       | 130                    | 86       | 172                    | 83       | G 1                           | G ¾                           | 0,7                    |
|                                           | Ду 25 | 260       | 170                    | 105      | 165                    | 86       | G 1 ¼                         | G 1                           | 1,0                    |
|                                           | Ду 32 | 300       | 170                    | 105      | 165                    | 86       | G 1 ½                         | G 1 ¼                         | 2,0                    |
|                                           | Ду 40 | 300       | 190                    | 123      | 180                    | 100      | G 2                           | G 1 ½                         | 2,5                    |

\*Размер может меняться, зависит от типа комплекта монтажных частей и уточняется при заказе



ООО «ДЕКАСТ»

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ  
ДЕКАСТ ОСВХ, ОСВХ «НЕПТУН», ОСВУ, ОСВУ «НЕПТУН»  
ПАСПОРТ (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

ДКСТ.407221.006ПС (ред. 1.10)

1 Общие сведения об изделии

Счетчики холодной и горячей воды Декаст ОСВУ, Декаст ОСВУ «НЕПТУН», Декаст ОСВХ, Декаст ОСВХ «НЕПТУН» (далее по тексту – счетчики) предназначены для измерения объема питьевой воды по СанПиН 2.1.3684-21, воды в тепловых сетях и системах теплоснабжения в жилых домах, а также в промышленных зданиях при учетных операциях.

## 2 Технические и метрологические характеристики

Технические и метрологические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – технические и метрологические характеристики счетчиков.

| Наименование характеристики                                 | Значение              |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
|                                                             | 15                    |      |       | 20     |      |       | 25    |      |       | 32    |      |      |
| Диаметр условный, Ду                                        | A                     | B    | C     | A      | B    | C     | A     | B    | C     | A     | B    | C    |
| Метрологический класс*                                      |                       |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч                               | 0,06                  | 0,03 | 0,015 | 0,10   | 0,05 | 0,025 | 0,14  | 0,07 | 0,035 | 0,24  | 0,12 | 0,06 |
| Переходный расход Qt, м³/ч                                  | 0,15                  | 0,12 | 0,023 | 0,25   | 0,20 | 0,038 | 0,35  | 0,28 | 0,053 | 0,60  | 0,48 | 0,09 |
| Номинальный расход Qn, м³/ч                                 | 1,50                  |      |       | 2,50   |      |       | 3,50  |      |       | 6,00  |      |      |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч                              | 3,00                  |      |       | 5,00   |      |       | 7,00  |      |       | 12,00 |      |      |
| Порог чувствительности, м³/ч                                | 0,010                 |      |       | 0,0125 |      |       | 0,020 |      |       | 0,030 |      |      |
| Диапазон температуры воды, °C:                              | от +5 до +95          |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| - Декаст ОСВУ;                                              | от +5 до +120         |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| - Декаст ОСВУ «НЕПТУН»;                                     | от +5 до +50          |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| - Декаст ОСВХ, Декаст ОСВХ «НЕПТУН»                         | от +5 до +50          |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | ±5                    |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| - от Qmin до Qt,                                            | ±2                    |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| - от Qt до Qmax, включительно                               | 1,6                   |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Номинальное давление, МПа, не более                         | 0,1                   |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Потеря давления на Qmax, МПа, не более                      | 0,1                   |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Условия эксплуатации:                                       | от 5 до 50            |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| - температура окружающей среды, °C                          | от 5 до 100           |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| - относительная влажность воздуха, %                        | от 84 до 110          |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| - атмосферное давление, кПа                                 | 99999 (999999)        |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Емкость счетного механизма, м³                              | 0,00005 (0,00002)     |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Цена деления контрольной шкалы индикаторного устройства, м³ | 110000                |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее                     | IP67 (IP68 по заказу) |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Степень защиты по ГОСТ 14254                                | 12                    |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |
| Средний срок службы, лет                                    | 12                    |      |       |        |      |       |       |      |       |       |      |      |

\* - соответствие счетчика метрологическому классу С указывается в п. 10. В случае отсутствия указания метрологического класса, счетчик соответствует метрологическому классу В.

2.1 Импульсный выход счетчика исполнения ДГ соответствует требованиям ГОСТ 26.013. Характеристики указаны в таблице 2.

Таблица 2 – характеристики импульсного выхода.

| Наименование параметра                            | Значение параметра |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Тип сигнала                                       | Импульсный         |
| Амплитуда напряжения импульсов, В                 | до 50              |
| Максимальный коммутируемый ток через контакты, мА | 100                |
| Частота замыкания контактов, Гц, не более         | 1                  |
| Цена одного импульса для счетчиков Декаст, л      | 10                 |

2.2 Для исполнения МИД Р дистанционная передача показаний осуществляется модулем импульсов и данных МИД Р. При наличии в модуле выносной антенны к его наименованию добавляется артикул ВА.

Характеристики модуля МИД Р указаны в таблице 3.

Таблица 3 – характеристики модуля МИД Р.

| Наименование параметра                                          | Значение параметра  |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Протокол беспроводной связи                                     | NB-IoT              | LoRaWAN      |
| Частотный диапазон, МГц                                         | 800, 900, 1800-1880 | 868          |
| Выходная мощность, мВт                                          | 19965               | 25           |
| Срок службы батареи, не менее лет                               | 6                   | 12           |
| Антенна                                                         | Выносная            | Встроенная   |
| Рабочая температура, °С                                         | -20...+50           | +5...+50     |
| Периодичность передачи показаний(может быть изменено по заказу) | 2 раза/сутки        | 3 раза/сутки |
| Степень защиты оболочки                                         | IP68                | IP68         |

2.3 Для исполнения МИД И дистанционная передача показаний осуществляется модулем импульсов и данных МИД И, импульсный выход которого представляет собой открытый коллектор.

Цветовая маркировка проводов модуля МИД И:

- Зеленый - импульсный выход прямого потока (+);
- Коричневый - импульсный выход обратного потока (+);
- Желтый – цифровой интерфейс 1-Wire;
- Белый – общий провод (GND).

Характеристики модуля МИД И указаны в таблице 4.

Таблица 4 – характеристики модуля МИД И.

| Наименование параметра                | Значение параметра              |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Тип сигнала                           | Импульсный (открытый коллектор) |
| Цена одного импульса для счетчиков, л | 10 (1, 100 по заказу)           |
| Степень защиты по ГОСТ 14254          | IP68                            |
| Срок службы батареи, не менее, лет    | 12                              |

2.4 Для исполнения МИД RS дистанционная передача показаний осуществляется модулем импульсов и данных МИД RS.

Цветовая маркировка проводов модуля МИД RS:

- Желтый – RS-485 (A);
- Зеленый – RS-485 (B);
- Коричневый - питание (+);
- Белый – питание (-).

Характеристики модуля МИД RS указаны в таблице 5.

Таблица 5 – характеристики модуля МИД RS.

| Наименование параметра                                      | Значение параметра |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Максимальное количество МИД RS в одном сегменте сети RS-485 | 256                |
| Скорость передачи, бод                                      | 9600               |
| Настройки передачи (количество бит, четность, стоп-биты)    | 8n1                |
| Диапазон напряжений внешнего источника питания, В           | от 6 до 30         |

3 Комплектность

Комплект поставки счетчика указан в таблице 6.

Таблица 6 – комплектность.

| Наименование                         | Обозначение       | Количество |
|--------------------------------------|-------------------|------------|
| Счетчик                              | Декаст            | 1 шт.      |
| Паспорт                              | ДКСТ.407221.006ПС | 1 шт.      |
| Комплект присоединительных частей*** | -                 | 1 шт.      |

\*\*\*Наличие и состав комплекта могут быть изменены по заказу.

4 Устройство и принцип действия

Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально объему воды, протекающей через счетчик. Поток воды, пройдя фильтр, через входной патрубок подается в корпус счетчика, поступает в измерительную полость, внутри которой установлена крыльчатка. Вода, пройдя зону вращения крыльчатки, поступает в выходной патрубок. Передача вращения крыльчатки в счетный механизм происходит посредством магнитной связи (счетчик «сухоходный»). Масштабирующий редуктор счетного механизма приводит число оборотов чувствительного элемента к значениям протекшей воды в м³.

Снятие показаний измеренного объема осуществляется с цифровых роликов в «м³» и с круговой шкалы со стрелочным указателем, показывающим объем в долях.

5 Размещение, монтаж и подготовка к работе

5.1 Счетчик устанавливают в помещении или специальном павильоне с температурой окружающего воздуха от +5 до +50 °С. Место установки счетчика должно обеспечивать свободный доступ для осмотра, снятия показаний и гарантировать его эксплуатацию без повреждений.

5.2 Счетчик устанавливают на трубопровод при соблюдении следующих условий:

- направление потока должно соответствовать стрелке на корпусе;
- счетчик рекомендуется устанавливать на горизонтальном трубопроводе шкалой вверх;
- присоединение счетчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1,6 МПа;
- длины прямых участков до и после счетчика обеспечиваются комплектом монтажных частей;
- установка осуществляется таким образом, чтобы счетчик всегда был заполнен водой.

5.3 Присоединение к трубам с диаметром большим или меньшим диаметра входного патрубка счетчика осуществляется конусными промежуточными переходниками, устанавливаемыми вне зоны расположения прямых участков.

5.4 При установленном счетчике, а также при его монтаже запрещается проводить вблизи него сварочные работы.

5.5 Допускается установка счетчика на вертикальном трубопроводе при фронтальном или наклонном положении циферблата счетного механизма. При этом увеличиваются значения минимального и переходного расходов до значений, соответствующих метрологическому классу А (указанных в таблице 1).

5.6 Заполнение счетчика водой необходимо производить плавно во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов.

5.7 При установке нельзя допускать перекосов соединительных деталей и значительных усилий при затягивании резьбовых соединений. Момент затяжки должен быть не более 40 Н·м. Для контроля момента затяжки применять динамометрический ключ по ГОСТ 33530.

5.8 Если счетчик укомплектован паронитовыми прокладками, то перед монтажом их необходимо выдержать в горячей воде 7-10 мин при температуре 70-80 °С. Паронитовые прокладки повторному использованию не подлежат.

6 Эксплуатация и техническое обслуживание

6.1 Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте.

6.2 Не реже одного раза в неделю необходимо проводить осмотр счетчика. В случае загрязнения стекла необходимо протереть влажной, а затем сухой полотняной салфеткой. При осмотре необходимо проверить нет ли течи в местах соединения штуцеров с корпусом и штуцеров с трубопроводом. При выявлении течи необходимо подтянуть резьбовые соединения. Если течь не прекращается – заменить прокладку.

6.3 При выявлении течи из-под счетного механизма или его оснований, счетчик необходимо демонтировать и рекомендуется отправить в ремонт.

6.4 После ремонта счетчика необходимо провести процедуру его поверки.

- 6.5 Работа счетчика может быть обеспечена только при соблюдении следующих условий эксплуатации:
- монтаж счетчика выполнен в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего паспорта;
  - счетчик должен использоваться для измерения объема воды на расходах, не превышающих значения номинального  $Q_n$  и не менее минимального  $Q_{min}$ , указанных в таблице 1;
  - эксплуатация счетчика в диапазоне от  $Q_{min}$  до  $Q_{max}$  допускается не более одного часа в сутки;
  - количество воды пропущенное через счетчик за сутки, не должно превышать значений, указанных в п. 8;
  - в трубопроводе не должны иметь место гидравлические удары и вибрации, влияющие на работу счетчика.

6.6 При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в сети необходимо прочистить входной фильтр от засорения.

6.7 При выпуске из производства каждый счетчик пломбируется поверителем.

6.8 Поверка счетчиков производится в соответствии с документом МП 208-034-2024.

6.9 Межповерочный интервал счетчика в Российской Федерации – 6 лет, в Республике Казахстан – 5 лет для Ду15-20, 4 года - для Ду25-40.

7 Условия хранения и транспортирования

7.1 Счетчик должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями раздела 3 ГОСТ 15150. В воздухе помещения, в котором хранится счетчик, не должны содержаться коррозионно-активные вещества.

7.2 Транспортирование счетчика производится любым видом закрытого транспорта в отапливаемых герметизированных отсеках в упаковке, предохраняющей от механических повреждений.

7.3 Транспортирование счетчика должно соответствовать условиям раздела 5 ГОСТ 15150.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий ДКСТ.407221.001ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации счетчиков Ду15, 20 – 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке, не превышающей для счетчика Ду 15 – 54000 м³, Ду 20 – 90000 м³.

Гарантийный срок эксплуатации счетчиков ОСВХ, ОСВУ Ду25-40 – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке, не превышающей для счетчика Ду25 – 94500 м³, Ду32 – 162000 м³, Ду40 – 270000 м³.

Гарантийный срок эксплуатации счетчиков ОСВХ «Нептун», ОСВУ «НЕПТУН» Ду25-40 – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке, не превышающей для счетчика Ду25 – 157500 м³, Ду32 – 270000 м³, Ду40 – 675000 м³.

Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления.

9 Сведения о рекламациях

Если счетчик вышел из строя из-за неправильной эксплуатации, не соблюдения указаний, приведенных в настоящем паспорте, нарушении условий хранения и транспортирования изготовитель претензии не принимает.

По всем вопросам, связанным с качеством счетчиков, следует обращаться по адресу: 142821, Московская область, г.о. Ступино, д. Шматово, ул. Индустриальная, влд. 8. Телефон: ; email:

# ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

decast.pro-solution.ru | dcs@pro-solution.ru

Единый номер: 8 800 511 88 70

Контакты для подбора оборудования и коммерческого предложения

|                                    |                                        |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Астрахань<br>+7 (851) 299-46-80    | Курск<br>+7 (471) 223-80-45            | Саратов<br>+7 (845) 239-86-35    |
| Барнаул<br>+7 (385) 237-96-76      | Липецк<br>+7 (474) 220-01-75           | Смоленск<br>+7 (481) 251-55-32   |
| Белгород<br>+7 (472) 220-58-80     | Москва<br>+7 (499) 404-24-72           | Ставрополь<br>+7 (865) 257-76-63 |
| Владимир<br>+7 (492) 249-51-33     | Набережные Челны<br>+7 (855) 291-01-32 | Сургут<br>+7 (346) 277-96-35     |
| Волгоград<br>+7 (844) 245-94-42    | Нижний Новгород<br>+7 (831) 200-34-65  | Тверь<br>+7 (482) 239-50-56      |
| Екатеринбург<br>+7 (343) 302-14-75 | Новосибирск<br>+7 (383) 235-95-48      | Тула<br>+7 (487) 244-05-30       |
| Ижевск<br>+7 (341) 220-90-75       | Омск<br>+7 (381) 299-16-70             | Тюмень<br>+7 (345) 256-94-75     |
| Казань<br>+7 (843) 207-19-05       | Оренбург<br>+7 (353) 248-64-35         | Ульяновск<br>+7 (842) 242-51-95  |
| Калининград<br>+7 (401) 272-21-36  | Пермь<br>+7 (342) 233-81-65            | Уфа<br>+7 (347) 258-82-65        |
| Кемерово<br>+7 (384) 221-56-70     | Ростов-на-Дону<br>+7 (863) 309-14-65   | Хабаровск<br>+7 (421) 292-95-69  |
| Киров<br>+7 (833) 220-58-70        | Рязань<br>+7 (491) 277-61-95           | Чебоксары<br>+7 (835) 228-50-89  |
| Краснодар<br>+7 (861) 238-86-59    | Самара<br>+7 (846) 219-28-25           | Челябинск<br>+7 (351) 277-89-65  |
| Красноярск<br>+7 (391) 989-82-67   | Санкт-Петербург<br>+7 (812) 660-57-09  | Ярославль<br>+7 (485) 267-02-35  |