


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Норма для счетчиков диаметром условного прохода, D_v , мм			
	15		20	
Метрологический класс	A	B	A	B
Расход воды, $m^3/час$:				
минимальный q_{min}	0,06	0,03	0,1	0,05
переходный q_t	0,15	0,12	0,25	0,2
номинальный q_n	1,5		2,5	
максимальный q_{max}	3		5	
Порог чувствительности $m^3/ч$, не более	0,015		0,02	
Максимальный объем воды, m^3 , измеренный за:				
сутки	37,5		62,5	
месяц	1125		1875	
Минимальная цена деления счетного механизма, m^3	0,0001			
Наибольшее значение роликового указателя, m^3	99999			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

-
-
- 2
- 2
- 2



Условное обозначение счетчика	L, мм	H, мм	B, мм	D, мм	D ₁ , мм	Масса, кг
ВСКМ «АТЛАНТ» – 15	110	85	77	G ^{1/2}	G ^{3/4}	0,6
ВСКМ «АТЛАНТ» – 20	130	85	77	G ^{3/4}	G1	0,7

+7(77172)727-132, (844)278-03-48, (473)204-51-73, (343)384-55-89,
 (843)206-01-48, (861)203-40-90, (391)204-63-61, (495)268-04-70,
 (831)429-08-12, (383)227-86-73, - - (863)308-18-15,
 (846)206-03-16, - (812)309-46-40, (845)249-38-78, (347)229-48-12
 : dcs@nt-rt.ru
 www.decast.nt-rt.ru